

Nr Sprawy: 11-04-11/390

P/DJK/4163/2011

Dnia: 14 kwiecień 2011

ADRESAT:
Gmina Tworóg
ul. Zamkowa 16/0
42-690 Tworóg

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (dla mocy przyłączeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia **11 kwiecień 2011** zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt:
zaplecze boiska sportowego
ul. Powstańców Śl.
Tworóg

został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: **istniejąca linia napowietrzna**

2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: **P242 Tworóg Las/nN 400V/1/2**

z transformatorem o mocy: **200/200 [kVA] przekładnia: 20000/400 [V]**

obwód: **Las**

składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementów sieci:

Rodzaj	Typ odcinka	Długość	
Odcinek kablowy sieci roz. nN	YAKY 0,40/0,40 kV 4x120 mm²	2	
Odcinek napow. sieci roz. nNAL-70	129		

3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową **40,0 kW** z sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego wymaga:

a/ w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: **zawieszenie skrzynki pomiarowej SP260 na istniejącym słupie nr 190946 w pobliżu granicy posesji i podłączenie do istniejącej sieci nN**

b/ w zakresie rozbudowy sieci: **nie wymagane**

c/ w zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego: **wykonanie odcinka linii czterożyłowej od skrzynki pomiarowej do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.**

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w skrzynce pomiarowej

Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.