

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu
Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci w
Tarnowskich Górach
ul. Nakielska 49, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 2853217
fax (32) 768 92 48

DOM BUD
Pan Zbigniew Krotowski
ul. Kapelanów Wojskowych
44-194 Knurów

Nasz znak: Z 9 /ZE1/ Uz-432/877/ 2011r.

Tarnowskie Góry, 27.04.2011r


Dot.: uzgodnienia przebiegu sieci gazowej w związku z planowaną inwestycją budowy boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym w projekcie Moje Boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Tworogu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia **21.04.2011r.** w sprawie jak wyżej informujemy, że na dołączonym planie sytuacyjnym naniesiono orientacyjnie kolorem pomarańczowym sieć gazową: średniego ciśnienia, wykonaną w technologii PE.

- Planowana inwestycja zaznaczona na dostarczonym planie sytuacyjnym koliduje z siecią gazową średnioprężną wykonaną w technologii PE.
- Od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania się składowania jakichkolwiek materiałów, wznoszenia ogrodzeń, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych, sadzenia drzew i krzewów z wyjątkiem zieleńców.
- Posadowienie sieci gazowej w terenie określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
- Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych wykonywać pod odpłatnym nadzorem Rozdzielni Gazu Bytom-Jednostki Terenowej Eksploatacji Sieci, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 49.
- Miejsca ewentualnych kolizji i skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na zaznaczonym terenie nie występują sieci gazowe wysokiego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia obsługiwana przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci w Zabrzu. Ważność niniejszego uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty wystawienia.

Z poważaniem

Rozdzielnia Gazu w Bytomiu
Kierownik ds. Technicznych

Andrzej Zak