

UWAGA

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ POPRZEZ ZŁĄCZE KONTROLN BEZPOŚREDNIO DO PRZEWODÓW UZIEMIAJĄCYCH , KTÓRYCH LOKALIZACJA NIE ULEGA ZMIANIE

WSZYSKIE ELEMENTY METALOWE ZLOKALIZOWANE NA DACHU NALEŻY POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ W SZCZEGÓLNOŚCI MASZT ANTENOWY ORAZ DRABINĘ WŁAZOWĄ

PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Dąga
ul. Ofiar Terroru 2F, 44-280 Rydułtowy
NIP 647-220-27-19, REGON 240865607
tel. 0 600 998 729, e-mail: joanna.daga@gmail.com

Nazwa	Termomodernizacja przedszkola z wymianą instalacji odgromowej oraz wykonaniem drenażu opaskowego		
Lokalizacja	ul. J. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg, działka nr: 903/53		
Inwestor	Gmina Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Opracowała			podpis
Autor	mgr inż. Andrzej Kucza	nr uprawnień SLK/3322/PWOE/10	podpis
Temat rysunku: PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		skala	nr rysunku
		data LISTOPAD 2011	...