

1. Istniejąca ściana zewnętrzna budynku,
2. Zaprawa klejowa do styropianu,
3. Płyta izolacyjna - styropian EPS-70-040 gr. 15 cm,
4. Warstwa zbrojąca - siatka z włókna szkalnego zatopiona w zaprawie zbrojącej,
5. Tynk mineralny na gruncie,
6. Łącznik mechaniczny KI 10NS dł. 26 cm (KI 260 NS),
7. Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm.
8. Grunt bitumiczny.
9. Płyta z twarder wełny mineralnej gr. 18cm (λ=0,037W/mK),
10. Pokrycie dachowe z dwóch warstw papy: podkładowej mocowanej mechanicznie i zgrzewalnej wierzchniego krycia,
11. Krawędziak 10cm x 6,5cm impregnowany, mocowany mechanicznie,
12. Krawędziak 10cm x 10cm impregnowany, mocowany mechanicznie,

* wymiar zweryfikować na budowie

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:

Szczegół H.
Zakończenie ocieplenia ściany szczytowej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TWORÓG W LATACH 2016-2017:
BUDYNEK LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO W KOTACH

1503/02/16

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	dr inż. arch. Klaudiusz FROSS	468/01	architektoniczna			II 2016	1:5
Projektował:	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	1384/94	konstrukcyjna				
Sprawdził:	inż. Krzysztof CZYŻYKOWSKI	SLK/3605 /POWK/11	konstrukcyjna		Branża:	Faza:	Rys. nr:
Opracowała:	inż. Paulina BĄK				A-B	P.B.W.	13

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE