



Szczegół izolacji poziomej fundamentów



5.	Beton konstrukcyjny (płyta lub stopa fundamentowa)
4.	Ochrona izolacji: 1xpapa na sucho
3.	Izolacja przeciwwilgotnościowa wg opisu technicznego
2.	Podłoże z betonu kl. B10 – gr.10cm
1.	Grunt budowlany: rodzime lub sztucznie zagęszczone
	podłoże gruntowe





ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

Lp.	Nazwa elementu	Ilość [szt]	Masa [kg]
1	Pierścień betonowy utrzymujący kratkę	1	174
2	Pierścień odciążający betonowy	1	188
3	Krąg betonowy H73 lub H43	1	180÷103
4	Krąg betonowy z wylotem bocznym	1	130
5	Krąg betonowy denny–osadnik	1	256
6	Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy wg PN–88/H–74080/04	1	103
7	Lejek wlotowy z podstawą do osadnika (wg STĄPORKÓW–MEIER 390410)	1	
8	Osadnik zanieczyszczeń stalowy DN–4052–A4 (wg STĄPORKÓW–MEIER 390410)	1	

Uwagi.

1. Elementy prefabrykowane wykonać z betonu B25 w stopniu wodoszczelności W4, i mrozoodporności F150
2. Wymiary podano w cm.
3. Rozpatrywać łącznie z rys. profili
4. Izolacja przeciwwilgotnościowa wg opisu technicznego

PROKON
TOMASZ WYCISZCZAK
www.prokon.net.pl
e-mail: biuro@prokon.net.pl
42-690 Boruszowice, ul. Nowy Świat 1
tel: 668 421 496
NIP: 631-216-74-86

Nazwa projektu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w Boruszowicach

Inwestor:
Urząd Gminy Tworóg
ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg

Branża: Instalacyjna	Temat lub obiekt: **Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej**		Numer rysunku: SZ-05
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy	Tytuł rysunku: **Wpust deszczowy betonowy Dn500**		Rewizja: --- Skala: 1:---
	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Wyciszczak	SLK/0952/POOS/05	
			Data: Grudzień 2016
			Numer projektu: 00201