



## **UPROSZCZONY AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU JEDNORODZINNEGO**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

**INWESTOR:**

**Barbara Szufla**

**ADRES BUDYNKU:**

**ULICA:**

**Kotowska 18**

**MIEJSCOWOŚĆ:**

**Tworóg**

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO			
1. Dane ogólne		Stan przed modernizacją	Stan po modernizacji
1.	Konstrukcja/technologia budynku	tradycyjna	tradycyjna
2.	Liczba kondygnacji	2	2
3.	Powierzchnia ogrzewana [m <sup>2</sup> ]	175	175
4.	Liczba lokali mieszkalnych	1	1
5.	Liczba osób użytkujących budynek	6	6
6.	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	kotłownia węglowa	kotłownia na biomasę
7.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	kotłownia węglowa	kotłownia na biomasę
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m <sup>2</sup> K]			
1.	Ściany zewnętrzne	0,90	0,90
2.	Stropodach/dach/strop poddasza	1,09	1,09
3.	Okna	1,60	1,60
4.	Drzwi zewnętrzne	2,00	2,00
5.	Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych	-	-
3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu			
1.	Sprawność wytwarzania [-]	0,70	0,91
2.	Sprawność przesyłu [-]	0,90	0,90
3.	Sprawność regulacji i wykorzystania [-]	0,88	0,88
4.	Sprawność akumulacji [-]	1,00	1,00
5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia [-]	1,00	1,00
6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-]	0,95	0,95
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej			
1.	Sprawność wytwarzania [-]	0,85	0,91
2.	Sprawność przesyłu [-]	0,60	0,60
3.	Sprawność regulacji i wykorzystania [-]	1,00	1,00
4.	Sprawność akumulacji [-]	0,85	0,85
5. Charakterystyka energetyczna budynku			
1.	Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW]	2,1	1,9
2.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]	35,0	32,7
3.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	21,4	21,4
4.	<b>Zalecane całkowite zapotrzebowanie na moc kotłowni [kW]</b>	<b>23,5</b>	<b>23,3</b>
5.	Roczne zużycie energii użytkowej [GJ/rok]	157,0	157,0
6.	Roczne zużycie energii końcowej (cieplnej) [GJ/rok]	271,0	207,0
7.	Roczne zużycie energii pierwotnej [kWh/rok]	93 500,0	13 316,7
6. Wskaźniki efektywności energetycznej i ekologicznej			
1.	Wartość wskaźnika EP <sub>H+W</sub> [kWh/(m <sup>2</sup> rok)]	534	76
2.	Zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych [ton CO <sub>2</sub> /rok]	29,0	0,0
3.	Redukcja emisji pyłów PM10 [kg/rok]	68,85	8,16
4.	Redukcja emisji pyłów PM2,5 [kg/rok]	61,51	7,92

#### UWAGA!

Obliczenia wykonane na podstawie "Karty inwentaryzacji" mają charakter informacyjny. Dobór i wdrożenie konkretnego rozwiązania wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej. Zaleca się przeprowadzenie wdrożenia firmie zewnętrznej. W każdym przypadku, przy instalacji konkretnego urządzenia, należy uwzględnić wymagania danego producenta.

**Dokumenty, dane źródłowe oraz wytyczne i uwagi inwestora****Dane źródłowe**

- Inwentaryzacja obiektu na podstawie ankiety wypełnionej przez właściciela budynku

**Data wizji lokalnej**

Styczeń 2018 r.

**Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)**

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- Na potrzeby aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywności następujących usprawnień:
  - zastosowanie nowego źródła ciepła - kotła na biomasę

**Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania**

Lp.	Rodzaj danych	Dane w stanie istniejącym
1.	Typ instalacji	Budynek jest ogrzewany poprzez kotłownię węglową
2.	Parametry pracy instalacji	70/55
3.	Rodzaje grzejników	Stalowe
4.	Zawory termostatyczne	Tak
5.	Zabezpieczenie	Naczynie wzbiorcze

**Uzasadnienie przyjętych sprawności - stan przed modernizacją**

Opis	Wartości dla budynku - stan istniejący
sprawność wytwarzania ciepła $\eta_g$	kotłownia węglowa
sprawność przesyłu $\eta_d$	przewody, armatura izolowane, w przestrzeni nieogrzewanej
sprawność akumulacji $\eta_s$	brak zbiornika buforowego
sprawność regulacji wykorzystania ciepła $\eta_e$	regulacja centralna i miejscowa

**Uzasadnienie przyjętych sprawności - stan po modernizacji**

Opis	Wartości dla budynku - stan po modernizacji
sprawność wytwarzania ciepła $\eta_g$	kotłownia na biomasę
sprawność przesyłu $\eta_d$	przewody, armatura izolowane, w przestrzeni nieogrzewanej
sprawność akumulacji $\eta_s$	brak zbiornika buforowego
sprawność regulacji wykorzystania ciepła $\eta_e$	regulacja centralna i miejscowa

## Obliczanie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Charakterystyka systemu	Jednostka	Stan istniejący	Stan po modernizacji
(1)	(2)	(3)	(4)
ciepło właściwe wody $c_w$	kJ/(kg*dK)	4,19	4,19
gęstość wody $\rho$	kg/m <sup>3</sup>	1000	1000
jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody $V_{wi}$	dm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> *dzień)	1,40	1,40
powierzchnia ogrzewana $A_f$	m <sup>2</sup>	175	175
temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym $\theta_{cw}$	°C	55	55
temperatura wody przed podgrzaniem $\theta_0$	°C	10	10
współczynnik korekcyjny ze wzgl. na przerwy w użytkowaniu $k_R$	-	0,9	0,9
liczba dni w roku $t_R$	dzień	365	365
roczne zapotrzebowanie <b>ciepła użytkowego</b> $Q_{w,nd} = V_{wi} * L * c_w * \rho * (\theta_{cw} - \theta_0) * k_t * t_{uz} / (1000 * 3600)$	kWh/rok	<b>4 215</b>	<b>4 215</b>
Kolektory słoneczne	kWh/a	0	0
sprawność wytwarzania ciepła $\eta_{g,w}$	-	0,85	0,91
sprawność przesyłu ciepłej wody $\eta_{d,w}$	-	0,60	0,60
sprawność sezonowa wykorzystania $\eta_{ew}$	-	1,00	1,00
sprawność akumulacji $\eta_{sw}$	-	0,85	0,85
sprawność całkowita $\eta_{wtot}$	-	<b>0,43</b>	<b>0,46</b>
roczne zapotrzebowanie <b>ciepła końcowego</b> $Q_{K,w}$	kWh/a	<b>9 723</b>	<b>9 082</b>
roczne zapotrzebowanie <b>ciepła końcowego</b> $Q_{K,w}$	GJ/a	<b>35,0</b>	<b>32,7</b>

## Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Opis	Jednostka	Wartości dla budynku - stan istniejący	Wartości dla budynku - stan istniejący
(1)	(2)	(3)	(4)
Ilość użytkowników - L	os	6	6
Średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku $q_{dśr} = A_f * V_{cw} / 1001$	m <sup>3</sup> /d	0,245	0,245
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku $q_{hśr} = q_{dśr} / 18$	m <sup>3</sup> /h	0,014	0,014
Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. $N_h = 9,32 * L^{-0,244}$	-	6,019	6,019
Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m <sup>3</sup> wody $Q_{cwj} = c_w * \rho * (\theta_{cw} - \theta_0) / (10^6 * \eta_{wtot})$	GJ/m <sup>3</sup>	0,438	0,410
<b>Max. moc c.w.u.</b> $q_{cwu}^{max} = V_{hśr} * Q_{cwj} * N_h * 10^6 / 3600$	kW	<b>10,3</b>	<b>9,6</b>
<b>Średnia moc c.w.u.</b> $q_{cwu}^{śr} = q_{cwu}^{max} / N_h$	kW	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>

## Efekt ekologiczny

### Wskaźniki emisji CO<sub>2</sub>

jednostka	Węgiel kamienny	Gaz ziemny	Olej opałowy	Biomasa
kg/GJ	94,72	56,10	74,10	0,00

Wskaźniki emisji CO<sub>2</sub> dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)

**798,00 kg CO<sub>2</sub>/MWh**

Wskaźniki emisji TSP dla odbiorców końcowych pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE)

**0,062 kg /MWh**

### Wskaźniki emisji dla źródeł

Rodzaj zanieczyszczenia	Jednostka	Paliwo stałe (z wyłączeniem biomasy)		Kotły na gaz ziemny	Kotły na olej opałowy	Biomasa	
		Kotły starej generacji	Kotły automatyczne nowej generacji			Kotły starej generacji	Kotły automatyczne nowej generacji
Pył PM 10	g/GJ	225	78	0,5	3	480	34
Pył PM 2,5	g/GJ	201	70	0,5	3	470	33

Tabela 3. Obliczone wskaźniki emisji CO<sub>2</sub> dla optymalnego wariantu modernizacji

Nośnik energii w budynku	Wskaźnik emisji kgCO <sub>2</sub> /GJ kg CO <sub>2</sub> /MWh	Stan przed modernizacją		Stan po modernizacji		efekt ekologiczny	
		Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok)	Wielkość emisji MgCO <sub>2</sub> / rok	Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok)	Wielkość emisji MgCO <sub>2</sub> / rok	Redukcja emisji MgCO <sub>2</sub> / rok	Redukcja emisji MgCO <sub>2</sub> / rok
1	2	3	4	5	6	7=4-6	7/4
węgiel kamienny	94,72	306	29,0	0	0,0	29,0	-
biomasa, pellet	0,00	0	0,0	240	0,0	0,0	-
						<b>29,00</b>	<b>100%</b>

### Efekt ekologiczny

Rodzaj zanieczyszczenia	Stan przed modernizacją			Stan po modernizacji			efekt ekologiczny	
	Wskaźnik emisji kg/GJ	Ilość energii GJ	Wielkość emisji kg/a	Wskaźnik emisji kg/GJ	Ilość energii GJ	Wielkość emisji kg/a	Redukcja emisji kg/a	Redukcja emisji %
Pył PM 10	0,2250	306	68,850	0,0340	240,00	8,160	60,69	88
Pył PM 2,5	0,2010	306	61,506	0,0330	240,00	7,920	53,59	87
	kg/GJ	GJ	ton/a	kg/GJ	GJ	ton/a	ton/a	%
CO <sub>2</sub>	94,72	306	28,98	0,00	240,00	0,00	28,98	100