

Grp.I.271.5.2020.

Tworóg, dnia 07.12.2020

**DO WSZYSTKICH  
ZAINTERESOWANYCH**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytanie dotyczące postępowania:

**Pytanie nr 1**

Przesyłam pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Tworóg” oznaczonego Grp. I. 271.5.2020

W Formularzu oferty w treści na drugiej stronie zapisano:

A. „Nawiązując do postępowania nr .... prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lelów”

działając w imieniu ....., zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczamy, że Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w ramach:..”

Prosimy o poprawienie zapisu – ponieważ przetarg dotyczy Gminy Tworóg, nie Gminy Lelów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że błąd nastąpił w wyniku omyłki pisarskiej. Dokumentacja zostanie skorygowana.

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rurę solarną z izolacją o grubości mniejszej niż 20 mmm, jednak o lepszym współczynniku przewodzenia ciepła wyrażonym w  $[W/(m \cdot K)]$ , która będzie równoważna do wymaganej izolacji pod warunkiem, że oferent przedstawi dowód obliczeniowy wykonany w oparciu o obowiązujące normy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimum 10 mm. Pod warunkiem minimalnej lamdby 0,035 [W/(m\*K)] oraz izolacji posiadającej klasę reakcji na ogień (NRO) potwierdzone przez akredytowaną jednostkę badawczą

Z up. Wójta Gminy Tworóg  
mgr inż. Beata Kwiecińska  
Kierownik Referatu  
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa  
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych