

Tworóg 13.01.2022 r.

OSP.5540.1.2.2022

do wszystkich  
zainteresowanych n/w zapytaniem ofertowym

Do zapytania ofertowego pn.: „Remont sali wraz z zpalczem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach w ramach poprawy poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców Gminy Tworóg, w tym osób niepełnosprawnych z możliwością jednoczesnego zapewnienia zaplecza do zwalczania, przeciwdziałania profilaktyki COVID-19” wpłynęły n/w pytania.

1. Po oględzinach stwierdza się niekompletną rozdzielnię. Czy należy wymienić istniejącą rozdzielnię na nową?
2. Proszę o sprecyzowanie pozycji „Wykonanie punktu elektrycznego”. Na czym polega?
3. Jaki metraż ma mieć kabina z płyty HPL oraz jaka grubość ma mieć płyta?
4. Jakie akcesoria łazienkowe należy zamontować?
5. W którym miejscu należy zamontować pochwyty dla niepełnosprawnych? Obok miski ustępowej czy obok umywalki?
6. Czy miska ustępowa oraz umywalka ma być dla osób niepełnosprawnych?
7. Czy inwestor dostarcza materiał do wykonania sufitu podwieszanego? (140m2)
8. Czy w łazienkach należy wymienić instalację wodną?
9. Czy Inwestor dostarcza nowe lampy? Istniejące oświetlenie nie nadaje się do ponownego montażu do sufitu systemowego podwieszanego AMF.
10. Czy należy wykonać nową instalację elektryczną do oświetlenia?
11. Przewijak dla niemowląt ma być wiszący czy wolnostojący?

**Odpowiedzi:**

- Ad.1. Rozdzielka pozostaje bez zmian.  
Ad.2. Dotyczy to podłączenia gniazda elektrycznego.  
Ad.3. Grubość 28 mm. Na szerokość łazienki (ok.1,5).  
Ad.4. Podstawowe (standardowe) akcesoria łazienkowe.  
Ad.5. Obok miski ustępowej.  
Ad.6. Nie.  
Ad.7. Dostarcza 140m2, resztę należy dokupić.  
Ad.8. Niezbędna przeróbka, która umożliwi podłączenie odbiorników.  
Ad.9. Inwestor dostarczy nowe lampy.  
Ad.10. Nie.  
Ad.11. Wiszący.

Kopia a/a