



LEGENDA:

- orurowanie inst. c.o
- ① • piony inst. c.o
- grzejniki
- └─ kompensacja 0,4–0,2–0,4m

uwaga : Wszystkie rury instalacji c.o od rozdzielacza kotłowego do rozdzielaczy systemowych wykonać z rur stalowych "steel" łączonych na zocisk o średnicach zgodnie z rys. nr2 i zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie rury instalacji c.o od rozdzielaczy systemowych do grzejników wykonać z rur PEX–Al–PE łączonych na zocisk o średnicach zgodnie z rys. nr2 i zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych

DIREKT / INWESTYCJA		SKALA	NR RYSUNKU
BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY POSTAWOWEJ W WDSCE		—	IS1
LOKALIZACJA	data 679/112, 681/112 obręb 0010 Wojśko, gmina 241308, 2 Tworóg ul. Szosowa 12, 42-690 WDSKA	STADIUM	PROJEKT techniczny
INWESTOR	Urząd Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16, 42-690 TWORÓG	BRANŻA	Instalacje
PRZEMIOU RYSUNKU	rzut instalacji centralnego ogrzewania	DATA	10.2021
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Dyrner	NR UPR. SLK/4618/PDJS/12	PDJP15
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zuzanna Małeska	NR UPR. SLK/1746/PWDS/07	PDJP15