

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa Inwestycji: Kanalizacja sanitarna w sołectwach:
Tworóg, Koty, Brynek – kanalizacja
sanitarna w Kotach, Gmina Tworóg.
Pompownie PW-1 i PW-2.

Branża: Elektryczna.

Inwestor: Urząd Gminy
ul. Zamkowa 16
42-690 Tworóg

Data opracowania: grudzień 2007 r.

Autor:

Podstawa opracowania:

- Rozporządź. Min. Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w spr. informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz.U. nr 120 poz.1126/.,
- Rozporządź. Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych /Dz. U. nr 80 poz.912/,
- Rozporządź. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/.

1. Zakres robót:

- budowa linii kablowych zasilających rozdzielnicę RG i szafy sterownicze SP pompowni PW-1 i PW-2,
- montaż instalacji elektrycznych zasilania, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń silników pomp w pompowniach.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – istniejące słupy linii nN i złącza kablowo-pomiarowe, z którego zgodnie z „Warunkami Przyłączenia” układane będą zasilające linie kablowe nN.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – linia napowietrzna nN i elementy infrastruktury podziemnej.

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

- roboty pod lub w pobliżu linii nN w odległości poziomej mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów – wykonywać ręcznie,
- roboty w zbliżeniu do, bądź skrzyżowaniu z elementami infrastruktury podziemnej – wykonywać ręcznie, po uprzednim rozpoznaniu i oznaczeniu, a w zakresie ewentualnych kolizji pod nadzorem służb jednostek je eksploatujących.

5. Sposób instruktażu pracowników przed realizacją robót „szczególnie niebezpiecznych” – kierownik robót przeprowadzi przed rozpoczęciem prac instruktaż n/t B.H.P. przy prowadzeniu odnośnych prac.

6. Środki zapobiegające niebezpieczeństwu z tytułu wykonywania robót budowlanych w strefach „szczególnego zagrożenia zdrowia” – strefy takie nie występują.